

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,

электронный адрес: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 227/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 227 от 11.02.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

19.03.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 2 часа 00 мин.)

23.03.2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня / 3 часа 00 минут проведена плановая, выездная проверка Соколовой Ириной Сергеевной - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 165 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Театральный переулок, 8 (наименование объекта надзора и его адрес) ем

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 165 г. Челябинска» - Лещенко Оксаной Николаевной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Пр ед пи са-ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отмет-ка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выпол-нение)
1.	На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ п.54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	01.03.2022 г.	
2.	Лампы эвакуационного освещения, расположен-	Правила противопо-	01.03.2022 г.	

	ные в лестничных клетках на каждом этаже, находятся в не рабочем состоянии (при прекращении электропитания рабочего освещения лампы автоматически не включились).	жарного режима в РФ п.37 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)		
3.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из старшей группы № 3 (второй этаж) на площадку внутренней маршевой лестницы менее 0,8 м (фактически ширина составляет 70 см).	ч. 3, 4 ст. 4, 6, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 (утв. Приказом от 19.03.2020 г. № 194)	01.03.2022 г.	
4.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из старшей группы № 1 (второй этаж) на площадку внутренней маршевой лестницы менее 0,8 м (фактически ширина составляет 68 см).	ч. 3, 4 ст. 4, 6, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 (утв. Приказом от 19.03.2020 г. № 194)	01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.). При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору



И.С. Соколова

Предписания для исполнения получил (-а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

✓ "23" 03 2021

(подпись)